

Sterilight[®]

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC1/2, SC2.5/2, SC4/2



VIQUA™
A TROJAN TECHNOLOGIES COMPANY



Составляющие



Инструкция по безопасности

ВНИМАНИЕ: во избежание нанесения ущерба должны соблюдаться основные требования техники безопасности, включая следующее:

1. ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.
2. **ВНИМАНИЕ:** перед проведением каких-либо работ отключите питание.
3. **ОСТОРОЖНО** - во избежание поражения электричеством, следует обратить особое внимание на присутствие воды вблизи электрических компонентов. Если возникшая ситуация не относится к описанным в данной Инструкции, не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно и обратитесь в авторизованную сервисную службу.
4. Осмотрите систему после установки. Система не должна подключаться к электропитанию в случае обнаружения влаги на частях, которые должны быть сухими.
5. Запрещается эксплуатация:
 - системы с поврежденными проводами и вилок,
 - системы после падения или любого повреждения,
 - неисправной системы.
6. Всегда отключайте подачу воды и электропитания перед проведением работ по обслуживанию системы дезинфекции. Никогда не тяните за провод для отключения системы от электропитания.
7. Не используйте систему в целях, отличных от дезинфекции питьевой воды. Небезопасно использовать принадлежности, не сертифицированные или не рекомендованные производителем (дистрибьютором).
8. Монтаж системы дезинфекции должен производиться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
9. Система предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях. Не устанавливайте систему в местах, где она может подвергнуться воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, низких температур. Не храните систему в местах, где она может подвергнуться воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков. Не храните систему при низких температурах, если предварительно из реактора не была удалена вода и не было отключено водоснабжение.
10. Ознакомьтесь с важными замечаниями и предупреждениями, расположенными на корпусе системы и придерживайтесь их.
11. Подключайте систему к заземленной электророзетке. В случае использования удлинителя убедитесь, в соответствии его характеристик предъявляемым требованиям.
12. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ВНИМАНИЕ: излучение ультрафиолетовой лампы, входящей в состав системы дезинфекции, может вызвать серьезные ожоги незащищенных глаз и кожи. Запрещается смотреть на работающий излучатель. При проведении работ с системой обязательно отключайте питание излучателя. Не включайте систему, если излучатель находится вне реактора.

Замечание: срок службы излучателя — около 9000 часов. Для обеспечения непрерывности и должной степени дезинфекции рекомендуем заменять излучатель ежегодно. Использованный излучатель следует утилизировать в соответствии с правилами утилизации отработанных ртуть-содержащих ламп, действующими в Вашем регионе.

Система дезинфекции (по истечении срока службы), подлежит утилизации вместе с твердыми бытовыми отходами.

Химия воды

Для оптимальной работы системы УФ-дезинфекции очень важен химический состав воды. Важно выполнение следующих требований:

Железо < 0,3 мг/л

Общая жесткость* < 2,4 мг*эquiv/л

Мутность < 1 мг/л

Марганец < 0,05 мг/л

Таннины < 0,1 мг/л

Коэффициент УФ-пропускания > 75% (при меньших значениях коэффициента посоветуйтесь с производителем (дистрибьютором))

* — Если общая жесткость не превышает 2,4 мг*эquiv/л, система будет работать эффективно при периодической очистке кварцевой трубки и УФ-датчика. Если общая жесткость превышает 2,4 мг*эquiv/л, следует установить систему умягчения воды.

Если в воде присутствуют вышеуказанные соединения в повышенных концентрациях, рекомендуется установить соответствующие системы префильтрации. Данные параметры воды могут быть определены большинством лабораторий. **Правильная подготовка воды — необходимое условие для качественной работы системы дезинфекции.**

Процедура установки

ВНИМАНИЕ: во избежание повреждения излучателя и других электрических компонентов системы рекомендуется подключать систему к сети через стабилизатор напряжения.

- Предпочтительна вертикальная установка системы (вход воды снизу).
- Система водоснабжения, включая напорные емкости и водонагреватели, должна быть продезинфицирована раствором гипохлорита натрия (бытового отбеливателя) перед запуском УФ-системы.

- В системе электропитания системы должно быть предусмотрено устройство защитного отключения (УЗО).

- Система предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях. Не устанавливайте систему в местах, где она может подвергнуться воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, низких температур.

- Устанавливайте систему дезинфекции только на линию холодной воды.

- При обработке всей воды, поступающей в здание, устанавливайте систему до первого ответвления. Желательно, чтобы обработка

УФ-излучением была последним этапом системы водоподготовки.

· Системе дезинфекции должен предшествовать фильтр механической очистки.

1. УФ-излучатель упакован отдельно от системы во избежание повреждений при транспортировке. Осторожно достаньте из картонной трубки, стараясь не прикасаться к «стеклу» пальцами. Осторожно вставьте излучатель внутрь кварцевой трубки, расположенной внутри реактора так, чтобы его контакты остались доступными для подключения. Закрепите систему на стене с помощью прилагаемых хомутов.

2. Если подключение воды к системе выполняется трубами, проследите за наличием достаточного пространства для замены излучателя.

3. Выполните присоединение системы к линии холодной воды. Желательно использовать разъемные соединения на входе и выходе системы. Также желательно предусмотреть байпас для непрерывного водоснабжения (например, при обслуживании системы). Система водоснабжения должна быть продезинфицирована раствором гипохлорита натрия (бытового отбеливателя) после использования байпаса для подачи воды.

4. Перед подключением электропитания убедитесь в прочности всех соединений, включите подачу воды и убедитесь в отсутствии протечек.

5. Для надежного заземления корпуса системы закрепите желто-зеленый провод на шпильке сверху реактора с помощью гайки. Второй конец провода следует закрепить с помощью прилагаемого хомута на металлическом трубопроводе или обеспечить его заземление другим надежным способом.

6. Электророзетка для подключения системы должна располагаться на расстоянии не более 1,5 м и обеспечивать непрерывное электропитание. Установите Safety-Loc™ коннектор. Включите вилку в электророзетку и убедитесь, что загорелся зеленый индикатор.

7. Так как системе требуется некоторое время для достижения номинальной производительности, оставьте воду включенной на 3-5 минут перед использованием. Это также приведет к удалению из реактора частиц и пузырьков воздуха.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: всегда отключайте электропитание перед проведением любых работ по обслуживанию системы дезинфекции.

1. Для замены излучателя нет необходимости отключать систему от водоснабжения и сливать воду. Замена излучателя - быстрая и простая процедура, не требующая специальных инструментов. УФ-излучатель должен меняться через 9000 часов работы (приблизительно 1 раз в год) для обеспечения дезинфекции воды.

2. Отключите электропитание системы. Отключите Safety-Loc™ коннектор, выдвинув металлическую стопорную скобу (рис.1). Выдвиньте коннектор и излучатель из реактора. Отсоедините излучатель от коннектора (рис.2). Не выкручивайте излучатель, просто отсоедините его от коннектора. Не касайтесь «стеклянной» части излучателя. Предпочтительно держать излучатель за керамические изоляторы. Полностью удалите излучатель из реактора, не изгибая его, чтобы не повредить кварцевую трубку.

3. Перед установкой нового излучателя, распакуйте его, не касаясь «стеклянной» части излучателя.

4. Осторожно вставьте излучатель внутрь кварцевой трубки, расположенной внутри реактора (рис. 3). Опустите излучатель так, чтобы он выступал из корпуса реактора на 5 см. Присоедините Safety-Loc™ коннектор к излучателю (рис. 2).

Конструкция коннектора обеспечивает только один вариант подключения. Убедитесь в прочности соединения излучателя и коннектора (рис. 4).

5. Наденьте Safety-Loc™ коннектор на алюминиевую гайку. Убедитесь, что металлическая стопорная скоба выдвинута, что позволяет до конца надеть коннектор. С помощью стопорной скобы зафиксируйте коннектор (рис. 5). Убедитесь, что вырез на коннекторе расположен над шпилькой крепления провода заземления (рис. 4).

6. Если вода содержит соли жесткости (кальций, магний), железо или марганец, потребуется периодическая очистка кварцевой трубки. Перед извлечением кварцевой трубки выполните шаги 1-4 и перейдите к следующим инструкциям:

- Перекройте подачу воды в реактор.
- Открутите алюминиевую гайку против часовой стрелки.




Рис. 1




Рис.2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5

- Осторожно снимите резиновое уплотнительное кольцо с кварцевой трубки. Так как данное кольцо может “приклеиваться” к трубке, рекомендуется заменять его 1 раз в год.
 - Не перегибая, достаньте кварцевую трубку из реактора.
 - Очистите кварцевую трубку с помощью очистителя извести (например, Силлит) и мягкой материи.
 - Установите кварцевую трубку в обратном порядке. Установите уплотнительное кольцо OR-212, предварительно смазав его силиконовой смазкой.
 - Затяните гайку по часовой стрелке усилием руки. Не рекомендуется использовать ключ.
 - Медленно откройте подачу воды и убедитесь в отсутствии протечек.
 - Снова установите излучатель и Safety-Loc™ коннектор.
 - Восстановите подключение к электропитанию.

Запасные части

Модель	УФ-излучатель	Кварцевая трубка	Уплотнительное кольцо	Гайка
SC1/2	S212RL	QS-212D	OR-212	RN-001
SC2.5/2	S287RL	QS-287D	OR-212	RN-001
SC4/2	S330RL	QS-330D	OR-212	RN-001

Спецификация

Модель		SC1/2	SC2.5/2	SC4/2
Скорость потока, м ³ /ч	УФ-доза 16 мДж/см ²	0.45	0.95	1.7
	УФ-доза 30 мДж/см ²	0.24	0.57	0.91
	УФ-доза 40 мДж/см ²	0.12	0.43	0.64
Размеры	Длина, см	34.3	41.9	46.2
	Диаметр, см	6.5	6.5	6.5
Порты входа/выхода		3/8"в.р.-1/2"н.р.	3/8"в.р.-1/2"н.р.	3/8"в.р.-1/2"н.р.
Масса брутто, кг		1.8	2	3
Электропитание	Напряжение, В/ частота, Гц	200-250/50-60		
	Энергопотребление, Вт	12	16	19
	Энергопотребление излучателя, Вт	10	14	17
Максимальное рабочее давление, бар		8,62		
Температура воды, °С		2-40		
Материал реактора		304 нерж. сталь	304 нерж. сталь	304 нерж. сталь

Система изготовлена в Канаде

Дизайн и спецификация могут быть изменены
без предупреждения

Форм. ATE-2014-323-RUS

